



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

Предписание № 62/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Алмалинская средняя общеобразовательная школа»

Хангишиеву Джалалудину Магомедкамилевичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору №62 от «12» марта 2018 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. «10» апреля 2018г. по 11 час. 30 мин. «10» апреля 2018г. проведена плановая проверка: государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А. «МКОУ Алмалинская СОШ» по адресу: Кумторкалинский район, с. Алмало, ул. Ибрагимова

совместно с: директором школы Хангишиевым Д.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I	II	III	IV	V
1	<i>Не допускать лиц к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности</i>	<i>п. 3 (ППР 2012)</i>	<i>до 30 января 2019г.</i>	

2	Не допускать размещение более 50 детей в помещениях здания V степени огнестойкости	п. 11 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
3	Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
4	Обеспечить проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п. 12 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
5	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
6	Предусмотреть для школы нормативный запас воды для пожаротушения (водоем емкостью не менее 100 м ³)	ст. 62 ФЗ №123, п. 2.13 табл. №6 СНиП 2.04.02-84*, табл. 2 Свод правил СП 8.13130.2009	до 30 января 2019г.	
7	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки	п. 61 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
8	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	

9	Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 статьи 83 ФЗ №123	до 30 января 2019г.	
10	Выполнить работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией	п. 61 (ППР 2012), ст. 83, ст. 151 ФЗ №123, п. 1.1 РД 78.145-93	до 30 января 2019г.	
11	Выполнить установку настенных звуковых оповещателей до потолка на расстояние не менее 150 мм.	п. 3.17 (НПБ 104-03)	до 30 января 2019г.	
12	Выполнить прокладку осветительных кабелей до проводов пожарной сигнализации на расстояние не менее 0.5 метров	п. 13.15.15 Своды правил СП 5.13130.2009	до 30 января 2019г.	
13	Обеспечить наличие паспортов завода-изготовителя и порядковых номеров на огнетушители	п. 475 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
14	Обеспечить ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы	п. 478 (ППР 2012)	до 30 января 2019г.	
15	Выполнить ширину эвакуационных выходов из учебного корпуса не менее 1.2 метра	п. 6.16 (СНиП 21-01-97*), п. 8.1.12 (СП 1.13130.2009)	до 30 января 2019г.	
16	Установить в помещении котельной датчики загазованности	п. 15.15 (СНиП II-35-76)	до 30 января 2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




(подпись)

Старший инспектор Отдела НД
Магомедов Г.А.

«10» апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МКОУ «Алмалинская СОШ»
Хангишиев Д.М.

«10» апреля 2018г.

Постановление № 20
по делу об административном правонарушении

«10» апреля 2018 г.

г. Кизилюрт

Я, государственный инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г.А.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении: № 80 от «10» апреля 2018г. на должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Хангишиев Джалалудин Магомедкамилевич
2. Дата и место рождения: 19.04.1983г., г. Махачкала РД
3. Адрес, тел.: Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Молодежная, 11
4. Место работы (учебы): МКОУ «Алмалинская средняя общеобразовательная школа»
5. Занимаемая должность: Директор
6. Заработная плата (иной заработок): _____
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, серия 82-06 №248325 выдан 26.02.2007г. ОВД Кумторкалинского района РД

10» апреля 2018г. в 11 час. 30 мин. по адресу: Кумторкалинский район, с. Алмало, ул. Ибрагимова, на территории и в здании МКОУ «Алмалинская средняя общеобразовательная школа»

нарушил: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2012), введенный в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно:

- лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Основание: п. 3 (ППР 2012);
- допускается размещение более 50 детей в помещениях здания V степени огнестойкости. Основание: п. 11 (ППР 2012);
- не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Основание: п. 12 (ППР 2012);
- не обеспечено проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Основание: п. 12 (ППР 2012);
- не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Основание: п. 21 (ППР 2012);
- для школы не предусмотрен нормативный запас воды для пожаротушения. Основание: ст. 62 (ФЗ №123), п. 2.13 табл. №6 (СНиП 2.04.02-84*), табл. 2 (Своды правил СП 8.13130.2009);
- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в

соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя оформлением акта проверки. Основание: п. 61 (ППР 2012);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: п. 63 (ППР 2012);
- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Основание: п. 7 ст. 83 (ФЗ №123);
- работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации произведены не в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Основание: п. 61 (ППР 2012), ст. 83, ст. 151 (ФЗ №123), п. 1.1 (РД 78.145-93);
- расстояние от настенных звуковых оповещателей до потолка составляет менее 150 мм. Основание: п. 3.17 (НПБ 104-03);
- расстояние от осветительных кабелей до проводов пожарной сигнализации составляет менее 0.5 метров. Основание: п. 13.15.15 (СП 5.13130.2009);
- огнетушители, установленные в учебном корпусе, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковые номера. Основание: п. 475 (ППР 2012);
- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы. Основание: п. 478 (ППР 2012);
- ширина эвакуационных выходов из учебного корпуса менее 1.2 метра. Основание: п. 6.16 (СНиП 21-01-97*), п. 8.1.12 (СП 1.13130.2009)
- в помещении котельной не установлены датчики загазованности. Основание: п. 15.15 (СНиП II-35-76).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание: пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

Постановил:

Должностное лицо: Хангишиева Джалалудина Магомедкамилъевича
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с протоколом №80 составленным: государственным инспектором по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы Магомедовым Г.А.

за нарушение стандартов, норм и правил пожарной безопасности:
Правила противопожарного режима в РФ (ППР 2012)

признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в связи с чем подвергнуть административному наказанию в виде:

административного штрафа в размере: 6.000 (шесть тысяч) рублей

Объявить, что в соответствии со ст. ст. 30.1, 30.3 КоАП РФ, настоящее постановление в 10-ти дневный срок может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рассмотрения дела: главному государственному инспектору по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 или в Кумторкалинский районный суд по адресу: Кумторкалинский район, с. Коркмаскала

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления данного постановления в законную силу.

Сумма штрафа должна быть уплачена на расчетный счет: 40101810600000010021; Банк: ГРКЦ НБ Банка России Республики Дагестан г. Махачкала; БИК: 048209001; ИНН: 0562059034; КПП: 057201001; ОКТМО: район 82626000; КБК: 17711627000016000140; УИН: 00004 020 0020 10042018; получатель: Управление Федерального Казначейства по РД (ГУ МЧС России по РД)

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить должностному лицу органа ГПН, вынесшего постановление, только в этом случае постановление будет считаться исполненным.

В случае неуплаты административного штрафа в добровольном порядке, на основании части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, он будет взыскан принудительно через судебного исполнителя. В соответствии частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа до «20» июня 2018г., соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Также «20» июня 2018г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет №6 в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Подпись лица, вынесшего постановление:



Магомедов Г.А.

Постановление мне объявлено:

«___» _____ 20__ г.

Копию постановления получила:

«___» _____ 20__ г.

(направлено по почте заказным письмом №, дата, с уведомлением)

Постановление вступает в законную силу: «20» апреля 2018 г.

Срок предъявления к исполнению до: «20» июня 2018 г.

Отметка об исполнения постановления

Постановление № _____ от «___» _____ 20__ г. исполнено

(номер финансового документа)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4**

по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам

368121, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24

тел. (факс): (87234) 2-18-03

ГУ МЧС России по РД телефон доверия: (8722) 39-99-99

Директору
МКОУ «Алмалинская средняя
общеобразовательная школа»

Хангишиеву Джалалудину
Магомедкамильевичу

«10» апреля 2018г. № 4-7/ 224

Представление

об устранении причин и условий способствующих
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г.А.

рассмотрев материалы на должностное лицо: директора МКОУ «Алмалинская СОШ»

находящееся по адресу: Кумторкалинский район, с. Алмало, ул. Ибрагимова

Материалами установлено, что: «10» апреля 2018г. в 11 часов 30 минут по адресу: Кумторкалинский район, с. Алмало, ул. Ибрагимова, на территории и в здании МКОУ «Алмалинская СОШ», Хангишиев Д.М. нарушил Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 2012), введенный в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

а именно:

- лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Основание: п. 3 (ППР 2012);
- допускается размещение более 50 детей в помещениях здания V степени огнестойкости. Основание: п. 11 (ППР 2012);
- не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Основание: п. 12 (ППР 2012);
- не обеспечено проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Основание: п. 12 (ППР 2012);

- не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
Основание: п. 21 (ППР 2012);
- для школы не предусмотрен нормативный запас воды для пожаротушения.
Основание: ст. 62 (ФЗ №123), п. 2.13 табл. №6 (СНиП 2.04.02-84*), табл. 2 (Своды правил СП 8.13130.2009);
- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки. Основание: п. 61 (ППР 2012);
- не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Основание: п. 63 (ППР 2012);
- система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Основание: п. 7 ст.83 (ФЗ №123);
- работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации произведены не в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
Основание: п. 61 (ППР 2012), ст. 83, ст. 151 (ФЗ №123), п. 1.1 (РД 78.145-93);
- расстояние от настенных звуковых оповещателей до потолка составляет менее 150 мм. Основание: п. 3.17 (НПБ 104-03);
- расстояние от осветительных кабелей до проводов пожарной сигнализации составляет менее 0.5 метров. Основание: п. 13.15.15 (СП 5.13130.2009);
- огнетушители, установленные в учебном корпусе, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковые номера. Основание: п. 475 (ППР 2012);
- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы.
Основание: п. 478 (ППР 2012);
- ширина эвакуационных выходов из учебного корпуса менее 1.2 метра.
Основание: п. 6.16 (СНиП 21-01-97*), п. 8.1.12 (СП 1.13130.2009)
- в помещении котельной не установлены датчики загазованности.
Основание: п. 15.15 (СНиП II-35-76).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное: частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь: ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Не допускать лиц к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

2. Не допускать размещение более 50 детей в помещениях здания V степени огнестойкости.
3. Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.
4. Обеспечить проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.
5. Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).
6. Предусмотреть для школы нормативный запас воды для пожаротушения (водоем емкостью не менее 100 м³).
7. Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки.
8. Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
9. Обеспечить системой пожарной сигнализации подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
10. Выполнить работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
11. Выполнить установку настенных звуковых оповещателей до потолка на расстояние не менее 150 мм.
12. Выполнить прокладку осветительных кабелей до проводов пожарной сигнализации на расстояние не менее 0.5 метров
13. Обеспечить наличие паспортов завода-изготовителя и порядковых номеров на огнетушители.
14. Обеспечить ведение учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы
15. Выполнить ширину эвакуационных выходов из учебного корпуса не менее 1.2 метра
16. Установить в помещении котельной датчики загазованности.

В течение месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В случае не представления сведений о принятых мерах старшим инспектором Отдела НД и ПР №4 по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в отношении Вас «10» мая 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет №6 будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший инспектор Отдела НД и ПР №4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
капитан внутренней службы



Магомедов Г.А.

Представление получил:

Директор
МКОУ «Алмалинская СОШ »

_____ (подпись)

Хангишиев Д.М.

«10» апреля 2018г.

Представление направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД: (8722) 39-99-99