



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4
по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, тел. 2-18-03

«23» июля 2018 г.

г. Кизилюрт

16 час. 00 мин.

Акт обследования

№ _____

Я, государственный инспектор по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору капитан внутренней службы Магомедов Г.А.

в период с 11 час. 30 мин. «23» июля 2018г. по 12 час. 30 мин. «23» июля 2018г. проведено обследование объекта заявителя на территории и в здании: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Алмалинская средняя общеобразовательная школа»

расположенных по адресу: Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Школьная, 1

при обследовании совместно с: Хангишиев Джалалудин Магомедкамильевич – директор школы

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории образовательного учреждения расположено: 3-х этажный учебный корпус прямоугольной сложной формы общими размерами в плане 120 x 73 метров и 2-х этажное здание детского сада прямоугольной формы размерами в плане 14 x 53 метров. Фундаменты зданий – бетонные, наружные стены – железобетонный каркас и кирпич, перегородки – кирпич, междуэтажные и чердачные перекрытия – железобетонный монолит, крыши – металлические, балки – деревянные, полы – бетонные и ламинат, оконные проемы – пластик, дверные проемы – филенчатые двери. Электропроводка проложена скрытым способом (в стенах), отопление водяное. На территории имеется наружный противопожарный водосточник (водоем) емкостью 600 м³.

2) В ходе проведения обследования:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
I	II	III
1	<i>Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII наст. Правил</i>	п. 2 (ППР 2012)
2	<i>Не обеспечено обучение лиц мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума</i>	п. 3 (ППР 2012)
3	<i>Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты</i>	п. 4 (ППР 2012)
4	<i>Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны</i>	п. 6 (ППР 2012)
5	<i>Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре</i>	п. 7 (ППР 2012)
6	<i>Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре</i>	п. 12 (ППР 2012)
7	<i>Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)</i>	п. 21 (ППР 2012)
8	<i>Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний</i>	п. 24 (ППР 2012)
9	<i>Не организовано проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (водоема) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов</i>	п. 55 (ППР 2012)
10	<i>По направлению движения к пожарному резервуару отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения</i>	п. 55 (ППР 2012)
11	<i>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя с оформлением акта проверки</i>	п. 61 (ППР 2012)

12	Не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 (ППР 2012)
13	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 (ППР 2012)
14	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	п. 7 статьи 83 (ФЗ №123)
15	Не обеспечено наличие огнетушителей по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2	п. 70 (ППР 2012)
16	Не установлено ограждение по периметру кровли здания спортзала	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)
17	Не установлено ограждение по периметру кровли здания актового зала	п. 8.11 (СНиП 21-01-97*)
18	В здании детского сада на первом этаже из помещения игрового зала не предусмотрен второй эвакуационный выход	п. 5.2.12 (Своды правил СП 1.13130.2009)
19	Размеры люков чердачных помещений зданий учебного корпуса и детского сада составляют менее 0,6 x 0,8 м.	п. 8.4* (СНиП 21-01-97*)
20	К люкам чердачных помещений зданий учебного корпуса и детского сада не установлены стальные стремянки	п. 8.4* (СНиП 21-01-97)
21	В защищаемых помещениях зданий учебного корпуса и детского сада (классы, коридоры, фойе) не установлены не менее двух пожарных извещателей	п. 13.3.2 (Свод правил СП 5.13130.2009)

С актом обследования ознакомлен:

Хангишиев Джалалудин Магомедкамильевич
директор школы

_____ (подпись)

«23» июля 2018г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Хангишиев Джалалудин Магомедкамильевич
директор школы

(подпись)

Вывод по результатам обследования: не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«23» июля 2018г.

Обследование проводил:

Старший инспектор Отдела НД и ПР №4
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
капитан внутренней службы

«23» июля 2018г.



Магомедов Г.А.